

参 考 資 料

工 事 積 算 数 量 表

工 事 名 仲町小学校改築工事のうち電気工事

この積算数量表は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には、設計図書に従い、各者(社)ごとに積算をしてください。

名 称	単位	金 額	名 称	単位	金 額
直接工事費			火災報知設備	一式	
電灯設備	一式		構内配電線路	一式	
動力設備	一式		構内通信線路	一式	
受変電設備	一式		発生材処理	一式	
太陽光発電設備	一式		昇降機設備	一式	
構内情報通信網設備	一式		直接工事費 計		
構内交換設備	一式		共通仮設費	一式	
情報表示設備	一式		純工事費		
放送設備	一式		現場管理費	一式	
誘導支援設備	一式		工事原価		
テレビ共同受信設備	一式		一般管理費等	一式	
防犯設備	一式		工事価格		

地場産業の振興のため、鋳物製品等の使用材料については、極力市内の製品を使ってください。

元請業者は、下請負をさせる場合には、極力市内業者に発注してください。

元請業者は、前払金及び請負代金を受領した時は、極力1ヶ月以内のできるだけ早い時期に、

下請業者に支払ってください。

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
電気設備工事			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式				
工事費			1		式				

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
太陽光発電設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
情報表示設備	1	式		
放送設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
防犯設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
構内通信線路	1	式		
発生材処理	1	式		

電気設備工事 科目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				

昇降機設備

電気設備工事 中科目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備	受変電設備	1	式		
計					
太陽光発電設備	太陽光発電設備	1	式		
計					
構内情報通信網設備	構内情報通信網設備	1	式		
計					
構内交換設備	構内交換設備	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
放送設備	放送設備	1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備	テレビ共同受信設備	1	式		
計					
防犯設備	監視カメラ設備	1	式		
防犯設備	機械警備	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
構内配電線路	構内配電線路	1	式		
計					
構内通信線路	構内通信線路	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

川口市

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事			電灯設備		電灯幹線	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯動力盤 1LP-1		1	面			
電灯動力盤 1LP-3		1	面			
電灯分電盤 1L-2	総合盤内	1	面			
電灯分電盤 2L-1		1	面			
電灯分電盤 3L-1		1	面			
電灯分電盤 3L-2	(調理室)	1	面			
電灯分電盤 3L-3	(被服室)	1	面			
電灯分電盤 4L-1		1	面			
電灯分電盤 4L-2	(理科室)	1	面			
電灯分電盤 4L-3	(図工室)	1	面			
600V耐燃性 [®] リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	107	m			
600V耐燃性 [®] リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	112	m			
600V耐燃性 [®] リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	289	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	1	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	22	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	52	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	1	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ヒット・天井	29	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	52	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	9	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ヒット・天井	14	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	256	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ヒット・天井	67	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	320	m			
導入線		3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	11	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 82mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	3	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 75mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	3	m			
防水鋳鉄管	φ50 900mm 片R 水切りつば付き	1	か所			
ケーブルラックZM形	600B 1段目	17	m			
ケーブルラックZM形	800BS 1段目	16	m			
ケーブルラックZ35形	600B 1段目	63	m			
ケーブルラックZ35形	800B 1段目	49	m			
ケーブルラックZ35形	800B 2段目以降	49	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -800 -WP	49	m			
ラック用カバー	W1100 × H950 × D600 SUS	1	個			
ケーブルラック耐震架台		1	式			
プルボックス	SS400 × 400 × 200 鋼板製 接地端子付	1	個			
プルボックス	SS300 × 300 × 300 SUS製、WP 接地端子付	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		電灯設備	電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	A1	48	個			
LED照明器具	A2	3	個			
LED照明器具	A3	122	個			
LED照明器具	A4	2	個			
LED照明器具	B1	59	個			
LED照明器具	B2	15	個			
LED照明器具	B3	48	個			
LED照明器具	C1	321	個			
LED照明器具	C2	16	個			
LED照明器具	D	87	個			
LED照明器具	E	34	個			
LED照明器具	F1	6	個			
LED照明器具	F2	4	個			
LED照明器具	G1	9	個			
LED照明器具	G2	69	個			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事			電灯設備		電灯分岐	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	G3	16	個			
LED照明器具	G4	8	個			
LED照明器具	X	76	個			
LED照明器具	X1	2	個			
LED照明器具	Y	4	個			
LED照明器具	Y1	37	個			
LED照明器具	Z	9	個			
LED照明器具 (HACCP向け)	Z1	41	個			
LED照明器具 (HACCP向け)	Z2	3	個			
LED照明器具 (HACCP向け)	Z3	6	個			
LED照明器具	EX	1	個			
LEDハースライト	LSS1MP/RP-4-22	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	42	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 -	12	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネーム無 -	5	個			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 ネーム無 -	29	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネーム無 -	5	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 2 ネーム無 -	4	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 4 ネーム無 -	2	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	3W15A × 5	4	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	3W15A × 7	2	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 PL × 1 ネーム無 -	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 PL × 1 ネーム無 -	14	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 PL × 1	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 3W 15A × 1 ネーム無 ネーム無	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 1P 15A × 1 PL × 1 ネーム無 ネーム無	2	個			
防水埋込スイッチ	1P15A	1	個			
人感センサー切替スイッチ	1回路用	1	個			
人感センサー切替スイッチ	2回路用	16	個			
人感センサー(親機)		17	個			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人感センサー(子機)		33	個			
人感センサー(子機)	換気扇接続	16	個			
人感センサー(親機)	換気扇連動	1	個			
自動点滅器	3A 100V	1	個			
24時間換気用スイッチ	支給品取付	15	個			
換気扇用温度コントローラー	支給品取付	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ2回路	4	個			
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ3回路	2	個			
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ4回路	6	個			
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ5回路	1	個			
セレクトスイッチ	24回路 (総合盤内)	1	個			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	29	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	437	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	121	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	75	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		電灯設備	電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビ ッ ト・天井	3,538	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	490	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ラック	5	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビ ッ ト・天井	730	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	32	m			
600Vボ リエレン絶縁 耐燃性ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	226	m			
EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P ビ ッ ト・天井	258	m			
EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P FEP内(PF・CD)	29	m			
EM-CPEEケーブル	1.2mm-1P ラック	80	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	42	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	37	m			
シーリング フィッティング	G16	2	か所			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	47	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	11	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	21	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	32	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	417	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	48	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	84	m			
位置ボックス		248	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	127	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	36	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	2	個			
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	5	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			
プルボックス	SS200×200×200 鋼板製 接地端子付	3	個			
プルボックス	SS200×200×200 SUS製、WP 接地端子付	7	個			
防火区画貫通処理		1	式			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		電灯設備	コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	266	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	36	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	14	個			
天井付コンセント	2P15AE×1 抜け止め	29	個			
天井付コンセント	2P15AE×1 ET付、抜け止め	7	個			
リレーコンセント	2P15AE×2 抜け止め	9	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜け止め 接地極×2 接地端子付) 125V	12	個			
電源用インナーコンセント	組合せ一式	23	個			
ハネスジョイントボックス	2分岐	10	個			
ハネス用OAタップ (マグネット付)	コード3m 2P15AE付×4(125V) -	20	個			
露出コンセント	2P15AE×2 抜け止め	19	個			
200Vコンセント	2P15AE×1 ET付	2	個			
マルチメディアコンセント	2P15AE×2+8極8芯×1	6	個			
マルチメディアコンセント	2P15AE×2+TV2端子	6	個			
マルチメディアコンセント	2P15AE×2+8極8芯×1+6極4芯×1	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチアコンセント	2P15AE × 2+6極4芯 × 1+8極8芯 × 2	1	個			
マルチアコンセント	2P15AE × 2+6極4芯 × 1+8極8芯 × 1+TV 2端子	2	個			
600Vボリェルン絶縁 耐燃性ボリェルンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	10	m			
600Vボリェルン絶縁 耐燃性ボリェルンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	4,775	m			
600Vボリェルン絶縁 耐燃性ボリェルンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2,492	m			
600Vボリェルン絶縁 耐燃性ボリェルンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	577	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	980	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	756	m			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(加付)	埋込 1個用	364	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(加付)	埋込 2個用	12	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(加付)	埋込 3個用	4	個			
位置ボックス		142	個			
防火区画貫通処理		1	式			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤 RP-1		1	面			
動力制御盤 RP-2		1	面			
遠方操作盤		1	面			
警報盤	36窓	1	面			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	45	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	10	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	10	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	38	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	11	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	39	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	130	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	34	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	27	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	264	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	100mm2 管内	17	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	271	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	11	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	181	m			
EM-FPTケーブル	38mm2 管内	24	m			
EM-FPTケーブル	38mm2 ヒット・天井	20	m			
EM-FPTケーブル	38mm2 ラック	166	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	41	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	17	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	10	m			
防水鋳鉄管	φ50 900mm 片R 水切りつば付き	2	か所			
プルボックス	SS300×300×300 SUS製、WP 接地端子付	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手元開閉器箱 (排水ポンプ用)	MCCB3P50AF/NT×2 屋内型	5	個			
手元開閉器箱 (厨房用)	MCCB3P50AF/NT×3 屋内型WP	1	個			
手元開閉器箱 (厨房用)	MCCB3P225AF/NT×1 屋内型WP	2	個			
手元開閉器箱 (給水ポンプ用)	MCCB3P100AF/NT×1 屋外型WP	1	個			
手元開閉器箱 (給水ポンプ用)	MCCB3P100AF/NT×1、MCCN3P50AF/NT ×1 屋外型WP	1	個			
手元開閉器箱 (FAN用)	MCCB3P225AF/NT×2 屋外型WP	1	個			
電動機結線	直入始動方式	34	台			
電極結線		7	組			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有	4	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	35	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
コンセント (金属プレート付)	3P20A×1 250V	12	個			
コンセント (金属プレート付)	3P30A×1 250V	2	個			
FAN緊急停止スイッチ	3φ 200V	7	個			
FAN用コントロールスイッチ	1φ 100V	5	個			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
24時間換気用スイッチ	支給品取付	7	個			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	58	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	95	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	122	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	42	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	112	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ヒット・天井	659	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	42	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	130	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	21	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ヒット・天井	34	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	19	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	6	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ヒット・天井	33	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	14mm2 管内	60	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	16	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	37	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	45	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	48	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	29	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	11	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	2	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ヒット・天井	26	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	39	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ヒット・天井	217	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	18	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	253	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	37	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		動力設備	動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ラック	9	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	6	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C 管内	35	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ピット・天井	182	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ラック	64	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 8C 管内	30	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 8C ラック	9	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ピット・天井	84	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	11	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ピット・天井	1,785	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	25	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	144	m			
導入線		36	m			
導入線(PF管内)		141	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	29	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	37	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	245	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	60	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	43	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	10	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	28	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	166	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	48	m			
防水鋳鉄管	φ50 900mm 片R 水切りつば付き	8	か所			
ケーブルラックZ35形	400B 1段目	16	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラックカバー	Z35 -400 -WP	16	m			
ケーブルラック耐震架台		1	式			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	33	個			
位置ボックス		286	個			
プルボックス	SS200×200×200 鋼板製 接地端子付	1	個			
プルボックス	SS200×200×200 SUS製、WP 接地端子付	7	個			
プルボックス	SS300×300×300 SUS製、WP 接地端子付	3	個			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		受変電設備		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧受電盤		1	面			
高圧コンデンサ盤		1	面			
低圧電灯盤No.1		1	面			
低圧電灯盤No.2		1	面			
低圧電灯盤No.3		1	面			
低圧動力盤		1	面			
消火器ボックス	屋外用	1	個			
搬入費	単独搬入 10000kg以下	7.15	t			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	3	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 500kVA	1	台			
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入6%	2	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル(油入式)	油入6%	2	台			
接地端子盤	屋内壁掛	1	面			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	175	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	14mm2	87	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		受変電設備		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	262	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	87	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	38mm2 管内	33	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	38mm2 ラック	52	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- 3C 管内	33	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- 3C ラック	57	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- 3C FEP内(PF・CD)	76	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-FPT	38mm2 一般	2	か所			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	35	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	65	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	76	m			
防水鋳鉄管	φ50 900mm 片R 水切りつば付き	1	か所			
防水鋳鉄管	φ75 900mm 片R 水切りつば付き	3	か所			
ケーブルラックZ35形	300A 1段目	75	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		受変電設備		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラックカバー	Z35 -300 -WP	75	m			
ケーブルラックZM形	300A 1段目	16	m			
ケーブルラックカバー	ZM -300 -WP	16	m			
ケーブルラック耐震架台		1	式			
プルボックス	SS600×600×600 SUS製、WP 接地端子付	3	個			
プルボックス	SS500×500×500 SUS製、WP 接地端子付	1	個			
プルボックス	SS500×500×500 鋼板製、WP 接地端子付	5	個			
防火区画貫通処理		1	式			
埋設標識シート	2倍長(W)150	17	m			
埋戻し	人 力 根切り土	10.1	m3			
根切り(人力)		10.1	m3			
電気主任技術者立 会費		1	式			
空管路防水栓	FEP80	2	個			
防水ゴムキャップ	FEP80	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		太陽光発電設備		太陽光発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
太陽光電池モジュール	12kW	1	式			
太陽電池用架台		1	式			
太陽電池延長ケーブル		1	式			
パワーコンディショナ	1φ3W10kW	1	台			
計測監視装置		1	式			
日射計	付属ケーブル共	1	式			
気温計	付属ケーブル共	1	式			
表示装置		1	式			
自立運転開閉器盤		1	台			
据付工事費		1	式			
現地試験運転調整費	使用前自己確認含む	1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	2	個			
600V耐燃性ホリフル ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	84	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		太陽光発電設備		太陽光発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリェルン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	33	m			
600Vホリェルン絶縁耐燃性ホリェルンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
600Vホリェルン絶縁耐燃性ホリェルンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ピット・天井	26	m			
600Vホリェルン絶縁耐燃性ホリェルンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	30	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ラック	53	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	28	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	5	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C 管内	28	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ラック	5	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 2P 管内	28	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 2P ピット・天井	8	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 2P FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 2P ラック	57	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ピット・天井	34	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		太陽光発電設備		太陽光発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	61	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	13	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	28	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	28	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2	個			
ケーブルボックス	SS300×300×300 SUS製、WP 接地端子付	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		構内情報通信網設備		構内情報通信網設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HUBボックス 1T-1	MDF	1	個			
HUBボックス 2T-1		1	個			
HUBボックス 3T-1		1	個			
HUBボックス 4T-1		1	個			
情報用露出モジュラ ージャク	OA床	9	個			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ヒット・天井	1,692	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	148	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	1	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ラック	208	m			
導入線		2	m			
導入線(PF管内)		39	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	136	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		構内情報通信網設備		構内情報通信網設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	39	m			
防水鋳鉄管	φ50 900mm 片R 水切りつば付き	1	か所			
バスプレート		44	個			
位置ボックス		44	個			
防水ゴムキャップ	FEP50	1	個			
空管路防水栓	FEP50	2	個			
プレートボックス	SS300×300×300 鋼板製	4	個			
光ケーブル	SM16C	300	m			
19インチラック		1	台			
スプライスユニット		1	台			
スイッチ		3	台			
光モジュール		3	個			
光JPコネクタ		3	本			
成端用FOコネクタ		2	本			
イントラ引込作業費		1	式			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		構内交換設備		構内交換設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木板	W600×H1200	1	枚			
総合盤	(1T-2含む)	1	面			
弱電端子盤 1T-1		1	面			
弱電端子盤 2T-1		1	面			
弱電端子盤 3T-1		1	面			
弱電端子盤 4T-1		1	面			
端子接続費	30P	1	か所			
端子接続費	50P	1	か所			
弱電用インナーコンセント(A)	組合せ一式	3	個			
弱電用インナーコンセント(B)	組合せ一式	2	個			
弱電用インナーコンセント(C)	組合せ一式	1	個			
電話用露出シールドジャック	0A床	12	個			
600V耐燃性ホリフルン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	77	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm-2P ヒット・天井	390	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm-2P FEP内(PF・CD)	66	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		構内交換設備		構内交換設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P ラック	51	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P ピット・天井	9	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P ラック	3	m			
EM-TIEFケーブル	0.65mm-3P ピット・天井	85	m			
EM-TIEFケーブル	0.65mm-3P ラック	7	m			
導入線		9	m			
導入線 (PF管内)		33	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	66	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	34	m			
防水鋳鉄管	φ50 900mm 片R 水切りつば付き	3	か所			
ケーブルラックZ35形	300A 1段目	37	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		構内交換設備		構内交換設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラックZM形	600B 1段目	23	m			
ケーブルラック耐震架台		1	式			
屋外入線加へ	防雨入線加へ	1	個			
プルボックス	SS300×300×300 鋼板製	2	個			
プルボックス	SS400×400×400 SUS正、WP	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			
防水ゴムキャップ	FEP50	2	個			
空管路防水栓	FEP50	4	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		情報表示設備		時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水晶式親時計		1	台			
GPSアンテナ		1	個			
壁掛型子時計	φ 310	55	個			
半埋込型子時計	240 × 320	1	個			
屋外型壁掛型子時計	φ 330	9	個			
端子接続費	10P	4	か所			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	638	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	40	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	21	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P ピット・天井	11	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3P ラック	35	m			
EM-CPEE-Sケーブル	1.2 mm- 3P ピット・天井	35	m			
EM-CPEE-Sケーブル	1.2 mm- 3P FEP内(PF・CD)	7	m			
EM-CPEE-Sケーブル	1.2 mm- 3P ラック	37	m			

川口市

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		放送設備		放送設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
デスク型アンテナ		1	個			
レシーバ盤	屋外用	1	面			
リモートマイクホルダ		1	個			
マイクコンセント		2	個			
モニタースピーカー		1	個			
天井埋込型スピーカー	ATT無	59	個			
天井埋込型スピーカー	ATT付	60	個			
防滴型天井スピーカー		12	個			
壁掛型スピーカー	ATT付	6	個			
ホーンスピーカー	6W	1	個			
ホーンスピーカー	20W	2	個			
アッテネータ	6W	61	個			
アッテネータ	30W	2	個			
ワイヤレスアンテナ	壁取付型	2	個			
プーラー		1	個			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		放送設備		放送設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
デジタワイヤレスマイクホン	ハンド型	1	個			
デジタワイヤレスマイクホン	タ化ン型	1	個			
チャージャー		1	個			
ダイナミックマイクホン		2	個			
マイクケーブル	10m	2	本			
マイクスタンド	卓上型	2	個			
マイクスタンド	床上型	2	個			
レピータ	接続ケーブル共	1	式			
端子接続費	20P	2	か所			
端子接続費	50P	1	か所			
端子接続費	70P	1	か所			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	7	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	1,968	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	121	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ラック	77	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		放送設備		放送設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	66	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ラック	19	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P ラック	12	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 20P ビッド・天井	56	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 20P FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 20P ラック	30	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	5	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 3P ビッド・天井	40	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 3P ラック	19	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 15P ビッド・天井	34	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 15P FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 15P ラック	19	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ビッド・天井	34	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		放送設備		放送設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ラック	19	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	4	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ヒット・天井	64	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	4	m			
L-4E6AT-EM	ヒット・天井	90	m			
L-4E6AT-EM	FEP内(PF・CD)	16	m			
L-4E6AT-EM	ラック	38	m			
4S6-EM	ヒット・天井	1	m			
4S6-EM	FEP内(PF・CD)	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	146	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	7	m			

川口市

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常通報インターホン制御装置		1	個			
非常通報インターホン親機		1	個			
非常通報インターホン子機		42	個			
連絡用インターホン	壁取付形	4	個			
電源アダプタ		1	個			
インターホン親機		1	個			
モニター付親機	A	2	個			
カメラ付玄関子機	A	2	個			
モニター付親機	B	2	個			
カメラ付ドアホン子機	B	5	個			
モニター付子機	B	6	個			
電源アダプタ	B	3	個			
電気錠制御盤		1	個			
操作表示機		1	個			
HUB		1	個			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HUBボックス		1	個			
端子接続費	20P	2	か所			
端子接続費	30P	2	か所			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	135	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	26	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 3P ビッド・天井	608	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内(PF・CD)	127	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 3P ラック	84	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 5P ビッド・天井	101	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 5P FEP内(PF・CD)	14	m			
EM-CPEEケーブル	0.9 mm- 5P ラック	80	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビッド・天井	146	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	41	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	140	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事			誘導支援設備		インターホン	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	15	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	50	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		誘導支援設備		トイレ呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレ等呼出し表示器	表示器 壁掛形 1窓	1	個			
トイレ等呼出し表示器	呼出表示灯 フォーザー付き -	1	個			
トイレ等呼出し表示器	復帰ボタン - -	1	個			
トイレ等呼出し表示器	呼出ボタン プルスイッチ付き -	2	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	25	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ビッド・天井	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	4	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		テレビ共同受信設備		テレビ共同受信設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
アンテナスト	自立形 3.0m	1	基			
アンテナストベース	700角	1	式			
増幅器	一般 屋内 SH-UF-1	9	個			
分岐器	一般 屋内 SH-C1	2	個			
分岐器	一般 屋内 SH-C2	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	4	個			
分配器	一般 屋内 SH-D4	3	個			
分配器	一般 屋内 SH-D6	5	個			
OFDM変調器		1	個			
テレビ端子		29	個			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	1,032	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	26	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	99	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	8	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		テレビ共同受信設備		テレビ共同受信設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	74	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	5	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	63	m			
導入線		2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	26	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
防水鋳鉄管	φ50 900mm 片R 水切りつば付き	1	か所			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	29	個			
ボックス	SS200×200×200 SUS製、WP	2	個			
ボックス	SS200×200×200 鋼板製	1	個			
防水ゴムキャップ	FEP50	1	個			
空管路防水栓	FEP50	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		防犯設備		監視カメラ設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ITVワゴン		1	台			
HDネットワークカメラ		4	個			
同軸延長器		1	個			
プルボックス	SS200×200×200 SUS製、WP	2	個			
位置ボックス		3	個			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
コンクリート内部埋設物 調査	X線撮影	1	セット			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ50	2	か所			
防水鋳鉄管	φ50 900mm 片R 水切りつば付き	1	か所			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ヒット・天井	148	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	5	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ヒット・天井	51	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	30	m			
導入線(PF管内)		17	m			

川口市

川口市

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複合盤		1	個			
機器収容箱	消火栓組込 発信機、ベル、表示灯	9	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	101	個			
スポット形感知器	差動式 2種 防水	1	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	20	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	18	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防爆	1	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	4	個			
光電式煙感知器	2種 点検函	3	個			
ペル	150φ	3	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	812	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	35	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	1	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	159	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	44	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	111	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	10	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	71	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P ビッド・天井	32	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	244	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	20	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 15P FEP内 (PF・CD)	51	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	88	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	91	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	295	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	1	m			
シーリング フィッティング	G16	1	か所			
ジャンクションボックス		1	個			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾙｯｸｽ	SS150×150×150 鋼板製	1	個			
ﾌﾟﾙｯｸｽ	SS200×200×200 鋼板製	4	個			
防火区画貫通処理		1	式			
火災報知 立会検査 (P型1級)		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スポット形感知器	定温式 特種 防水	3	個			
スポット形感知器	光電式 3種	17	個			
自動閉鎖装置(防火扉)		18	個			
プザー		2	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	44	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	85	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	33	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P ビッド・天井	327	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内(PF・CD)	38	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	33	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	38	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	18	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		構内配電線路		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート柱(建柱車)	14m- 19cm- 5.0kN	1	本			
建柱車	トラック式アースオーガ	1	式			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	59	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	43	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	15	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	14mm2	6	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	23	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	38mm2	11	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	11	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	60mm2	6	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	20	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	22	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	1	か所			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	39	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	18	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		構内配電線路		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	32	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	6	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	10	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	11	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C FEP内(PF・CD)	12	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 8C FEP内(PF・CD)	17	m			
導入線(PF管内)		8	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	97	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	20	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	85	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40)	32	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	17	m			

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		構内配電線路		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	22	m			
異種管接続	G16-FEP30	1	か所			
異種管接続	G70-FEP80	2	か所			
ハントホル(既製品)	H1-9 600×600×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	1	個			
ハントホル(既製品)	H2-9 900×900×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	2	個			
地中埋設標	コンクリート製	3	個			
EA,ED 接地極銅板	900×900×1.5t	2	か所			
EB 接地極銅板	900×900×1.5t	1	か所			
EC 接地極銅板	900×900×1.5t	1	か所			
ED 銅覆銅棒打込式	14φ×1.5m～2連	1	か所			
ET 銅覆銅棒打込式	14φ×1.5m～2連	2	か所			
接地極埋設標	金属製	6	枚			
埋設標識シート	2倍長(W)150	36	m			
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	51	m3			
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	47.2	m3			

川口市

電気設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		構内通信線路		構内通信線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	9	m			
600V耐燃性ホリソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	14mm2	13	m			
導入線		20	m			
導入線(PF管内)		58	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	20	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	9	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	55	m			
異種管接続	G54-FEP50	4	か所			
ハントホル(既製品)	H2-9 900×900×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	1	個			
ハントホル(既製品)	H1-9 600×600×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	1	個			
地中埋設標	鉄製	2	個			
ED 銅覆銅棒打込式	14φ×1.5m～2連	2	か所			
接地極埋設標	金属製	2	枚			
埋設標識シート	2倍長(W)150	15	m			

川口市

昇降機設備工事 細目別内訳

仲町小学校改築工事のうち電気工事		昇降機設備		昇降機設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エレベーター1号機	750kg 定員11名 車いす兼用	1	式			
エレベーター2号機	600kg 定員9名	1	式			
諸経費		1	式			
計						