

参 考 資 料

工 事 積 算 数 量 表

工 事 名 新学校給食センター建設工事のうち電気工事

この積算数量表は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い、各者(社)ごとに積算をしてください。

名	称	単位	金	額	名	称	単位	金	額
直接工事費									
電気設備工事		一式							
昇降機設備工事		一式							
					直接工事費	計			
					共通仮設費	一式			
					純工事費				
					現場管理費	一式			
					工事原価				
					一般管理費等	一式			
					工事価格				

地場産業の振興のため、鋳物製品等の使用材料については、極力市内の製品を使ってください。
元請業者は、下請負をさせる場合には、極力市内業者に発注してください。
元請業者は、前払金及び請負代金を受領した時は、極力1ヶ月以内のできるだけ早い時期に、
下請業者に支払ってください。

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

[illegible]

昇降機設備工事 種目別内訳

3

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
昇降機設備		1		式					
計									

電気設備工事 科目別内訳

新学校給食センター				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
情報表示設備	1	式		
映像・音響設備	1	式		
拡声設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
監視カメラ設備	1	式		
駐車場管制設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
発電設備	1	式		

機械警備用空配管設備

昇降機設備

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

新学校給食センター					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯設備	1	式		
電灯設備	非常照明・誘導灯設備	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
動力設備	動力100V設備	1	式		
動力設備	厨房動力設備	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

新学校給食センター					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン・トイレ呼出設備	1	式		
誘導支援設備	電気錠設備	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
駐車場管制設備		1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

新学校給食センター					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
火災報知設備	ガス漏れ火災警報	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
構内配電線路	受水槽ポンプ室	1	式		
計					
発電設備	太陽光発電	1	式		
計					
機械警備用空配管設備	機械警備用空配管設備	1	式		
計					

昇降機設備

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	1L-1	1	面			
電灯分電盤	1L-2	1	面			
電灯分電盤	1L-3	1	面			
電灯分電盤	1L-4	1	面			
電灯分電盤	2L-1	1	面			
電灯分電盤	2L-2	1	面			
総合盤		1	面			
接地端子盤		1	面			
ケーブル		1	式			別紙 00-0001
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		電灯設備		電灯設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
LED照明器具	LSS9 A32 -4 -30 LN	27	個				
LED照明器具	LSS9H B52 -4 -48 LN	7	個				
LED照明器具	LDS1-LSS9 C32 -4 -29 LN	17	個				
LED照明器具	B40	30	個				
LED照明器具	D40	2	個				
LED照明器具	D52	3	個				
LED照明器具	F52	93	個				
LED照明器具	LSS1 G32 -4 -30 LN	24	個				
LED照明器具	LSS1 G52 -4 -48 LN	1	個				
LED照明器具	H32	17	個				
LED照明器具	I52	62	個				
LED照明器具	LRS1 J10 - -08 LN	30	個				
LED照明器具	LRS1 J15 - -13 LN	39	個				
LED照明器具	LRS1 J20 - -17 LN	40	個				
LED照明器具	K20	6	個				

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -08 LN L10	35	個			
LED照明器具	LRS1 - -05 LN M06	14	個			
LED照明器具	O55	20	個			
LED照明器具	P1	16	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN Q1	1	個			
LED照明器具	R11	44	個			
LED照明器具	S1	15	個			
LED照明器具	U32	4	個			
LED照明器具	V52	25	個			
LED照明器具	V69	65	個			
LED照明器具	W52	153	個			
ワイヤリモコン		1	個			
フット照明用電源装置		11	個			
リモコンスイッチ (金属プレート付)	1回路用	17	個			
リモコンスイッチ (金属プレート付)	2回路用	15	個			

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リモコンスイッチ (金属プレート付)	3回路用	5	個			
リモコンスイッチ (金属プレート付)	4回路用	3	個			
リモコンスイッチ (金属プレート付)	5回路用	4	個			
リモコンスイッチ (金属プレート付)	6回路用	3	個			
リモコンスイッチ	7L	1	個			
リモコンスイッチ	8L	3	個			
リモコンスイッチ	14L	2	個			
タプ・ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 -	4	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
電線管		1	式			別紙 00-0003
ボックス類		1	式			別紙 00-0004
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0005
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		電灯設備		非常照明・誘導灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 - a09	33	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 - a10	22	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 - a13	16	個			
非常用 LED照明器具	b10W	25	個			
非常用 LED照明器具	b13W	12	個			
非常用 LED照明器具	b31W	2	個			
階段通路誘導灯	V23	1	個			
非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 -60 LN W21	4	個			
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BL - XBL	6	個			
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C - XC	22	個			
避難口誘導灯	XBLW	14	個			
誘導灯	ST1-FSF 22 - - BL - YBL	4	個			
誘導灯	ST1-FSF 22 - - BL - YBLD	12	個			
通路誘導灯	XCW	5	個			
通路誘導灯	YBLW	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		電灯設備		非常照明・誘導灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通路誘導灯	YBLDW	7	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0006
ボックス類		1	式			別紙 00-0007
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	7	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	3	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0008
ケーブル		1	式			別紙 00-0009
電線管		1	式			別紙 00-0010
ボックス類		1	式			別紙 00-0011
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0012
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤	1P-1	1	面			
動力制御盤	1P-2	1	面			
動力制御盤	1P-3	1	面			
動力制御盤	1P-4	1	面			
動力制御盤	1P-5	1	面			
動力制御盤	1P-6	1	面			
動力制御盤	1P-7	1	面			
動力制御盤	2P-1	1	面			
動力制御盤	RP-1	1	面			
動力制御盤	RP-2	1	面			
動力制御盤	RP-3	1	面			
動力制御盤	RP-4	1	面			
電線		1	式			別紙 00-0013
ケーブル		1	式			別紙 00-0014
ケーブルラックZM形	200A 1段目	79	m			

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラックZM形	300A 1段目	26	m			
ケーブルラックZM形	500A 1段目	18	m			
ケーブルラックZM形	1000A 1段目	74	m			
ケーブルラックZA形	200A 1段目	50	m			
ケーブルラックZA形	300A 1段目	26	m			
ケーブルラックZA形	400A 1段目	13	m			
ケーブルラックZA形	500A 1段目	14	m			
ケーブルラックZA形	800A 1段目	25	m			
ケーブルラックZA形	1000A 1段目	25	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -200 -WP	50	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -300 -WP	26	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -400 -WP	13	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -500 -WP	14	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -800 -WP	25	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -1000 -WP	25	m			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0016
電線管		1	式			別紙 00-0017
ケーブル		1	式			別紙 00-0018
ボックス類		1	式			別紙 00-0019
電動機結線	直入始動方式	32	台			
電動機結線	直入始動方式以外	27	台			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	5	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	5	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	2	か所			
接地工事		1	式			別紙 00-0020
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		動力設備		動力100V設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0021
電線管		1	式			別紙 00-0022
タプ・スイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 PL × 1 -	18	個			
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	3	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	4	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		動力設備		厨房動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0024
ケーブル		1	式			別紙 00-0025
電線管		1	式			別紙 00-0026
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0027
ボックス類		1	式			別紙 00-0028
コンセント (金属プレート付)	3P20A×1 250V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共) 250V	10	個			
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 300	1	か所			
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 800	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	4	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	8	か所			
電動機結線	直入始動方式	36	台			
電動機結線	直入始動方式以外	106	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧受電盤		1	面			
高圧コンデンサ盤 No.1		1	面			
高圧コンデンサ盤 No.2、VCB盤		1	面			
No.1一般電灯配電盤		1	面			
No.2一般電灯配電盤		1	面			
No.1一般動力配電盤		1	面			
No.2一般動力配電盤		1	面			
No.1厨房動力配電盤		1	面			
No.2厨房動力配電盤		1	面			
変圧器(屋内) (50Hz用) 油入	油入 三相 6kV-210V 500kVA 防振ゴム含む	4	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) 油入	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA 防振ゴム含む	1	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) 油入	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA 防振ゴム含む	1	台			
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 100kvar	3	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル(油入式)	L= 6% 10kvar用	3	台			
予備品		1	式			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラックZM形	200A 1段目	239	m			
ケーブルラックZM形	300A 1段目	7	m			
情報用アトレット		1	式			別紙 00-0029
電線		1	式			別紙 00-0030
電線管		1	式			別紙 00-0031
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 300	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	5	か所			
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 200	5	か所			
根切り(機械)	ハック杓 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗｰ型	5	m3			
埋戻し	機 械 ハック杓 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗｰ型	5	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	13	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話交換機主装置		1	式			
24ボタンデジタル 多機能電話機		10	台			
一般電話機		33	台			
ストロボリンガー		8	台			
ACアダプター		8	台			
材料費		1	式			
施工費		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
端子盤	1T-1	1	面			
端子盤	1T-2	1	面			
端子盤	1T-3	1	面			
端子盤	2T-1	1	面			
ケーブル		1	式			別紙 00-0032
電線管		1	式			別紙 00-0033

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AVワゴン		1	台			
ビデオプロジェクター（天吊）		1	台			
120型電動巻上スクリーン		1	台			
シーリングスピーカー		6	台			
デジタルワイヤレスマイクロホン	ハンド型	1	台			
デジタルワイヤレスマイクロホン	タイプインド型	1	台			
ダイナミックマイクロホン		1	台			
ワゴン接続盤		1	台			
ワイヤレスアンテナ（壁取付型）		2	台			
チャージャー		1	台			
卓上型マイクスタンド		1	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
電線管		1	式			別紙 00-0036
機器取付工事費		1	式			
雑材料費		1	式			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁掛型非常用放送設備		1	台			
アッテネータ	5W S(金属製)	11	個			
スピーカ	SC6Hi- 5 V0	14	個			
スピーカ	SC6Hi- 5 V3	36	個			
防滴型天井スピーカ		22	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0037
電線管		1	式			別紙 00-0038
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	9	か所			
ボックス類		1	式			別紙 00-0039
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		誘導支援設備		インターホン・トイレ呼出設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カメラ付ドアホン 端末	露出型	5	台			
モニター付インターホン 端末		1	台			
多目的アダプター		1	台			
多目的アダプター 端末		1	台			
L 2 スイッチ	P o E ・ 2 4 ポート	1	台			
セットアップ費		1	式			
チャイム用押しボタン		2	個			
プザー付フラッシュランプ		2	個			
トイレ等呼出し表示器	呼出表示灯 プザー付き -	1	個			
トイレ等呼出し表示器	呼出ボタン プルスイッチ付き -	2	個			
トイレ等呼出し表示器	復帰ボタン - -	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0040
電線管		1	式			別紙 00-0041
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	5	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	5	か所			

川口市

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		誘導支援設備		電気錠設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気錠制御盤		1	面			
デジタルテンキー		2	台			
自動扉アダプター		1	個			
機器取付結線費		1	式			
調整費		1	式			
諸経費		1	式			
ケーブル		1	式			別紙 00-0042
電線管		1	式			別紙 00-0043
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
混合(分波)器	一般 屋内 M-UV-7E	1	個			
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	2	組			
アンテナスト	壁面取付形 4.0m	1	基			
直列エッジ_端末用	1端子	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0044
電線管		1	式			別紙 00-0045
ボックス類		1	式			別紙 00-0046
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ITV架		1	台			
ドーム型 HDネットワークカ メラ	天井埋込	29	台			
屋外ハウジングー 体型	HDネットワークカ メラ	12	台			
PoE SW (16ポート 、ボックス収納)		3	台			
据付工事費		1	式			
試験調整費		1	式			
搬入費		1	式			
諸経費		1	式			
ケーブル		1	式			別紙 00-0047
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m			
金属製 アットレックス (加付)ボンド共	中四角 浅型 D44	12	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	3	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		駐車場管制設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車両検知器		2	台			
ループコイル		8	本			
出庫注意灯		2	台			
機器取付工事費		1	式			
結線・試験調整費		1	式			
梱包輸送費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P型1級複合盤	60回線	1	面			
機器収納箱	消火栓組込型	5	面			
機器収納箱	消火栓組込防滴型	4	面			
移動式粉末消火設備	組込防滴型 表示灯のみ	1	個			
音響装置	DC24V 8mA ダイオード	3	個			
表示灯	防雨型 L E D	1	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	125	個			
光電式煙感知器	2種 壁付用点検ボックス付	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	86	個			
差動式スポット型感知器	2種 露出型 防水型	3	個			
スポット形感知器	定温式 特種 露出	1	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	53	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	33	個			
定温式スポット型感知器	露出型 防水型 作動温度90	37	個			
起動装置	埋込	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0048
電線管		1	式			別紙 00-0049
立会検査		1	式			別紙 00-0050
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	21	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	2	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	10	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋 込	4	個			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	269	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 二重天井・床内、ビッドトラフ内	76	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ラック	230	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 二重天井・床内、ビッドトラフ内	92	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	38	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ビッドトラフ内	6	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		火災報知設備		ガス漏れ火災警報		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス検知器	都市ガス用 100V	4	個			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	32	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	61	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	3	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	T09W	5	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN U10W	5	個			
電線		1	式			別紙 00-0051
ケーブル		1	式			別紙 00-0052
電線管		1	式			別紙 00-0053
ボックス類		1	式			別紙 00-0054
ハントホル(既製品)	H2-9 900×900×900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	1	個			
ハントホル(既製品)	H1-9 600×600×900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	10	個			
ハントホル(既製品)	H2-9 900×900×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	1	個			
ハントホル(既製品)	H1-9 600×600×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	4	個			
地中埋設標	鉄製	6	個			
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 5.0kN	1	本			
装柱材		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	59	m3			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		構内配電線路		受水槽ポンプ室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	11	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	13	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	15	m			
600V耐燃性ホリフ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	16	m			
600V耐燃性ホリフ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	15	m			
ホリフンライニング鋼 管 22mm		8	m			
ホリフンライニング鋼 管 42mm		4	m			
LED照明器具	F52	1	個			
ボックス類		1	式			別紙 00-0056
計						

電気設備工事 細目別内訳

新学校給食センター		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
太陽電池モジュール		1	式			
取付架台、金具		1	式			
太陽電池延長ケーブル(50m)		10	個			
パワーコンディショナ 10kW	屋外壁掛形	6	台			
パワコンプルボックス	鋼板製、屋外壁掛形	1	台			
小型計測装置		1	式			
表示装置	屋内壁掛形、液晶32インチ	1	台			
自立運転開閉器箱		1	面			
据付施工費		1	式			
試運転調整費		1	式			
諸経費		1	式			
ケーブル		1	式			別紙 00-0057
電線管		1	式			別紙 00-0058
ボックス類		1	式			別紙 00-0059
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	3	個			

川口市

川口市

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	58	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	237	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビットトラフ内	199	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビットトラフ内	1,420	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビットトラフ内	2,312	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	9	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P 二重天井・床内、ビットトラフ内	364	m			
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビットトラフ内	91	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0003
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	295	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0004
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボンド 共 計	中四角 浅型 D44	84	個			

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0005
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	6	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	12	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	3	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	2	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	4	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		電灯設備		非常照明・誘導灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0006
600V ^ホ リエフン絶縁 耐燃性 ^ホ リエフン ^ス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビ ^ッ ト ^{トラ} 内	461	m			
600V ^ホ リエフン絶縁 耐燃性 ^ホ リエフン ^ス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビ ^ッ ト ^{トラ} 内	593	m			
600V ^ホ リエフン絶縁 耐燃性 ^ホ リエフン ^ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ビ ^ッ ト ^{トラ} 内	21	m			
600V ^ホ リエフン絶縁 耐燃性 ^ホ リエフン ^ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビ ^ッ ト ^{トラ} 内	18	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0007
金属製 アウトレット ^ホ ックス (加 ^ー 付)ボ ^ン ド ^共 計	中四角 浅型 D44	46	個			

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0008
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	89	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	149	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	104	個			
コンセント (金属プレート付)	3P30A×1 (プラグ 共) 250V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (抜止め) 125V	6	個			
防滴プレート		80	個			
OAタップ コンセント 表示 灯付	2P15Ax4E 抜止 3m	12	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	11	個			
インナーコンセント	3P15A×2(接地極付) MJ×2 ノズルチップ×1	7	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0009
600V ^ホ リエリン絶縁 耐燃性 ^ホ リエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	28	m			
600V ^ホ リエリン絶縁 耐燃性 ^ホ リエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1,293	m			
600V ^ホ リエリン絶縁 耐燃性 ^ホ リエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ビッドトラフ内	82	m			
600V ^ホ リエリン絶縁 耐燃性 ^ホ リエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビッドトラフ内	3,494	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0010
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	28	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,293	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0011
金属製 アットレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	343	個			
計						

川口市

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0013
600V耐燃性ホリェルン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	805	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0014
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	100	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	61	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	164	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	147	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	681	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	812	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	651	m			
EM-CETケーブル	250mm2 ラック	841	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0015
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 200	1	か所			
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 300	2	か所			
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅=1000	2	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	2	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0016
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	10	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	194	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	3.5mm2	7	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	73	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	31	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	182	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	113	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	206	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	27	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	37	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	100mm2	18	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0017
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	86	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	21	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	40	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	17	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい・埋込配管 28mm	12	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 54mm	31	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	28	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	30	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 82mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	6	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	17mm ビール被覆有	35	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビール被覆有	3	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	38mm ビール被覆有	3	か所			

川口市

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0018
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	14	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	71	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	262	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	491	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	43	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	68	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	62	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	72	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	22	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	47	m			
EM-CETケーブル	14mm2 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	7	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	37	m			

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0018
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	121	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	37	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	39	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	30	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	140	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	40	m			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	86	m			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビットトラフ内	898	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- ラック	44	m			
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2- 二重天井・床内、ビットトラフ内	10	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0019
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	4	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	4	個			
プルボックスSS形	200×200×200	1	個			
プルボックスSS形 WP-SUS	200×200×100	1	個			
プルボックスSS形 WP-SUS	200×200×200	2	個			
プルボックスSS形 WP-SUS	500×500×600	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地工事		1	式			別紙 00-0020
接地極埋設標	金属製	1	枚			
接地工事	E AD	1	か所			
接地工事	E B	1	か所			
接地工事	E D(ELB)	1	か所			
接地工事	E C	1	か所			
接地工事	E O	2	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		動力100V設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0021
600Vホリフン絶縁 耐燃性ホリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	27	m			
600Vホリフン絶縁 耐燃性ホリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビットトラフ内	85	m			
600Vホリフン絶縁 耐燃性ホリフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビットトラフ内	1,072	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0022
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	77	個			
計						

川口市

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		厨房動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0025
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	123	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	17	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	6	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	556	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	22	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	160	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	81	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	224	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	4	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	24	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	16	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	67	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	2,547	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	181	m			

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		厨房動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0025
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	103	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	216	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	18	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 20C 二重天井・床内、ビッドトラフ内	3	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 6C 二重天井・床内、ビッドトラフ内	120	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 12C 二重天井・床内、ビッドトラフ内	75	m			
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	17	m			
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	252	m			
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	75	m			
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	38mm2	4	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		厨房動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0026
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	110	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	36	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	9	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	147	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	82	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	18	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 75mm	44	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	24	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	17mm ビール被覆有	115	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	38mm ビール被覆有	7	か所			

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		動力設備		厨房動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0026
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビール被覆有	1	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ビール被覆有	3	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	101mm ビール被覆有	12	か所			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0027
ケーブルラックZM形	200A 1段目	93	m			
ケーブルラックZM形	300A 1段目	64	m			
ケーブルラックZM形	400A 1段目	26	m			
ケーブルラックZM形	500A 1段目	17	m			
ケーブルラックZM形	600A 1段目	13	m			
ケーブルラックZM形	800A 1段目	51	m			
ケーブルラックZM形	1000A 1段目	42	m			
計						

川口市

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報用アトレット		1	式			別紙 00-0029
通信アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) × 1	4	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0030
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	1.2mm	47	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0031
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	47	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0032
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P FEP内 (PF・CD)	365	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ラック	988	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0033
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	325	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	91	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0035
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	33	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	18	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	7	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0036
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0037
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	24	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	24	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	568	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	136	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ラック	7	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 15P ラック	19	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0038
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		誘導支援設備		インターホン・トイレ呼出設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0040
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	17	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	203	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	12	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	359	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0041
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	17	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		誘導支援設備		電気錠設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0042
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 1P FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 1P 二重天井・床内、ビッドトラフ内	301	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 2P 二重天井・床内、ビッドトラフ内	2	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P 二重天井・床内、ビッドトラフ内	5	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0043
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0044
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 二重天井・床内、ビッドトラフ内	20	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	5	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0045
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0046
丸形露出ボックス	19(E19,16) 1方出	1	個			
プルボックスSS形	200×200×250	1	個			
計						

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0048
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	1,585	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	125	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	133	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	24	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	220	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	142	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C 管内	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ラック	13	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	22	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	12	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	26	m			

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0048
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	109	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	370	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0049
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	24	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	146	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	109	m			
計						

川口市

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0051
600V耐燃性ホリフェン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	17	m			
600V耐燃性ホリフェン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	14	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0052
6kV EM-CET(EE)ケーブル	60mm2 管内	12	m			
6kV EM-CET(EE)ケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	13	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	252	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	50	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	24	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	17	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	10	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0053
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	276	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	17	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	40	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	36	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 28mm	50	m			
ポリレンテイング鋼管 54mm		26	m			
ポリレンテイング鋼管 82mm		23	m			
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 22mm	4	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0054
プルボックスSS形 WP-SUS	200×200×100	4	個			
計						

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0057
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ラック	44	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 4C ラック	22	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	14	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2mm-2P ラック	22	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2mm-2P 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	14	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	30	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	4	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	44	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	23	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	38	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	89	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	22	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	2	m			

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0057
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	12	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 二重天井・床内、ピットトラフ内	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0058
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	15	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0059
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボックス 共 計	中四角 浅型 D44	3	個			

電気設備工事 別紙明細

新学校給食センター		機械警備用空配管設備		機械警備用空配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0060
600V耐燃性ホリフィルム絶縁電線(EM-IE)	1.2mm	63	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0061
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	63	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0062
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 1方出	5	個			
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 2方出	4	個			
計						