

# 工事中の防火管理

## 工事現場からの火災をなくそう

建物工事に関連した火災が、川口市内で多く発生しています。主な原因は、溶接や溶断作業による火花の飛散、作業員等の喫煙の不始末などがあげられます。

同様の火災を起こさないよう、工事中の火災予防対策を徹底し火災予防に万全を期していただくようお願いします。

- 溶接や溶断作業時は、周囲の可燃物を除去し、不燃性のシート等で遮へいをしましょう。
- 危険物等の近くでの火気取扱い、喫煙は大変危険です。喫煙管理を徹底しましょう。
- 資機材の整理・整頓、定期的な巡回等による放火防止対策をしましょう。
- 消火器等の準備による消火体制の確保をしましょう。
- 日常の火気管理等の確認及び終業時の点検をしましょう。



問合せ先

川口市消防局予防課

電話 048-261-8371