



令和8年2月12日

上下水道総務課

埼玉県の水道送水管における漏水事故の発生について

令和8年2月12日午前11時ごろ、川口市赤芝新田で、埼玉県企業局の送水管修繕工事の際に漏水事故が発生しました。

現在、県が漏水復旧作業を行っておりますが、現時点において各家庭及び事業所への給水に影響はない見込みです。

- 発生日時 令和8年2月12日（木）午前11時00分頃
- 発生場所 赤芝新田363-1番地内（別紙1）
- 被害状況 周辺道路の冠水。第三者への被害状況は確認中。
- 経緯
2月12日（木）
11時00分 赤芝新田363-1番地内において、埼玉県企業局の送水管修繕工事中に水道管から高さ10メートルほどの水が噴き出し、周辺道路へ冠水。現場周辺道路を全面通行止め。
12時00分 県営水道からの受水を停止
（上青木浄水場、新郷浄水場、鳩ヶ谷浄水場）
- 現在の状況
 - ・県が該当箇所前後の制水弁を閉じ、漏水復旧作業を実施中
 - ・復旧作業終了見込み 17時頃

