

## 戸塚環境センター維持管理記録書（令和4年2月分）

| 処分した廃棄物 | 種類   |     | 処理量（ t ） |
|---------|------|-----|----------|
|         | 一般ごみ | 3号炉 | 2,341    |
|         |      | 4号炉 | 3,551    |

| 項目 \ データ                   | 測定位置         |     | 結果<br>報告日 | 測定値<br>(月平均値) | 維持管理基準値 |
|----------------------------|--------------|-----|-----------|---------------|---------|
| 燃焼ガス温度 (°C)                | 焼却炉          | 3号炉 | 3/1       | 965           | 800 以上  |
|                            |              | 4号炉 | 3/1       | 954           |         |
| バグフィルタに流入する<br>燃焼ガス温度 (°C) | バグフィル<br>タ入口 | 3号炉 | 3/1       | 169           | 200 以下  |
|                            |              | 4号炉 | 3/1       | 173           |         |
| 排ガス中の一酸化炭素<br>濃度 (ppm)     | 煙突           | 3号炉 | 3/1       | 2             | 100 以下  |
|                            |              | 4号炉 | 3/1       | 6             |         |

| 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日 | 実施箇所    |     | 除去を行った年月日 |
|---------------------------------|---------|-----|-----------|
|                                 | 冷却設備    | 3号炉 | 常時機械除去    |
|                                 |         | 4号炉 | 常時機械除去    |
|                                 | 排ガス処理設備 | 3号炉 | 常時機械除去    |
|                                 |         | 4号炉 | 常時機械除去    |

### 排ガス中のダイオキシン類濃度

| データ<br>項目               | 測定位置 |     | 採取した<br>年月日 | 結果<br>報告日 | 測定結果    | 環境保全<br>管理値 |
|-------------------------|------|-----|-------------|-----------|---------|-------------|
| ダイオキシン類<br>(ng-TEQ/m³)※ | 煙突   | 3号炉 | 2月4日        | 3月18日     | 0.017   | 1 以下        |
|                         |      | 4号炉 | 2月7日        | 3月18日     | 0.00033 |             |

※ TEQ：ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

### 排ガス中のばい煙濃度

| データ<br>項目                 | 測定位置 |     | 採取した<br>年月日 | 結果<br>報告日 | 測定結果     | 環境保全<br>管理値 |
|---------------------------|------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|
| ばいじん (g/m <sup>3</sup> N) | 煙突   | 3号炉 | 2月8日        | 3月2日      | <0.00062 | 0.08 以下     |
| 塩化水素 (ppm)                |      |     |             |           | 0.87     | 25 以下       |
| 窒素酸化物 (ppm)               |      |     |             |           | 85       | 180 以下      |
| 硫黄酸化物 (ppm)               |      |     |             |           | <0.38    | 30 以下       |
| ばいじん (g/m <sup>3</sup> N) | 煙突   | 4号炉 | 2月9日        | 3月2日      | <0.38    | 0.08 以下     |
| 塩化水素 (ppm)                |      |     |             |           | 0.56     | 25 以下       |
| 窒素酸化物 (ppm)               |      |     |             |           | 63       | 180 以下      |
| 硫黄酸化物 (ppm)               |      |     |             |           | 0.38     | 30 以下       |