

戸塚環境センター維持管理記録書（令和6年5月分）

処分した廃棄物	種類		処理量（t）
	一般ごみ	3号炉	3,826
		4号炉	

項目 \ データ	測定位置		結果 報告日	測定値 (月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度（℃）	焼却炉	3号炉	6月3日	973	800 以上
		4号炉			
バグフィルタに流入する 燃焼ガス温度（℃）	バグフィル タ入口	3号炉	6月3日	165	200 以下
		4号炉			
排ガス中の一酸化炭素 濃度（ppm）	煙突	3号炉	6月3日	2	100 以下
		4号炉			

冷却設備、排ガス処理設備に 堆積したばいじんの 除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日	
	冷却設備	3号炉	常時機械除去	
		4号炉		
	排ガス処理 設備	3号炉	常時機械除去	
		4号炉		

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ		測定位置		採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
項目							
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³)※	煙突	3号炉	5月21日	6月13日	0.00073	1 以下	
		4号炉					

※ TEQ：ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目 \ データ	測定位置		採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ばいじん (g/m³N)	煙突	3号炉	5月13日	6月11日	<0.00055	0.08 以下
塩化水素 (ppm)					0.27	25 以下
窒素酸化物 (ppm)					52	180 以下
硫黄酸化物 (ppm)					0.6	30 以下
ばいじん (g/m³N)	煙突	4号炉				0.08 以下
塩化水素 (ppm)						25 以下
窒素酸化物 (ppm)						180 以下
硫黄酸化物 (ppm)						30 以下