

戸塚環境センター維持管理記録書（令和6年10月分）

処分した廃棄物	種類		処理量（t）
	一般ごみ	3号炉	
		4号炉	1,869

項目	データ	測定位置	結果報告日	測定値 (月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度（℃）		焼却炉	3号炉		800 以上
			4号炉	11月1日 955	
バグフィルタに流入する 燃焼ガス温度（℃）		バグフィル タ入口	3号炉		200 以下
			4号炉	11月1日 177	
排ガス中の一酸化炭素 濃度（ppm）		煙突	3号炉		100 以下
			4号炉	11月1日 3	

冷却設備、排ガス処理設 備に堆積したばいじんの 除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日	
	冷却設備	3号炉		
		4号炉	常時機械除去	
	排ガス処理 設備	3号炉		
		4号炉	常時機械除去	

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)※		煙突	3号炉			1 以下
			4号炉	10月2日 10月28日	0.026	

※ TEQ：ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ばいじん (g/m ³ N)		煙突	3号炉			0.08 以下
塩化水素 (ppm)						25 以下
窒素酸化物 (ppm)						180 以下
硫黄酸化物 (ppm)						30 以下
ばいじん (g/m ³ N)		煙突	4号炉			0.08 以下
塩化水素 (ppm)						25 以下
窒素酸化物 (ppm)						180 以下
硫黄酸化物 (ppm)						30 以下