

戸塚環境センター維持管理記録書（令和6年11月分）

処分した廃棄物	種類		処理量（t）
	一般ごみ	3号炉	572
		4号炉	3,853

項目	データ	測定位置	結果報告日	測定値 (月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度（℃）	焼却炉	3号炉	12月2日	916	800 以上
		4号炉	12月2日	931	
バグフィルタに流入する 燃焼ガス温度（℃）	バグフィル タ入口	3号炉	12月2日	155	200 以下
		4号炉	12月2日	173	
排ガス中の一酸化炭素 濃度（ppm）	煙突	3号炉	12月2日	7	100 以下
		4号炉	12月2日	2	

冷却設備、排ガス処理設 備に堆積したばいじんの 除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	3号炉	常時機械除去
		4号炉	常時機械除去
	排ガス処理 設備	3号炉	常時機械除去
		4号炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)※	煙突	3号炉				1 以下
		4号炉				

※ TEQ：ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ばいじん（g/m ³ N）	煙突	3号炉				0.08 以下
塩化水素（ppm）						25 以下
窒素酸化物（ppm）						180 以下
硫黄酸化物（ppm）						30 以下
ばいじん（g/m ³ N）	煙突	4号炉	11月7日	11月29日	<0.00065	0.08 以下
塩化水素（ppm）					0.42	25 以下
窒素酸化物（ppm）					78	180 以下
硫黄酸化物（ppm）					<0.41	30 以下