

戸塚環境センター維持管理記録書（令和6年12月分）

| 処分した廃棄物 | 種類   |     | 処理量（t） |
|---------|------|-----|--------|
|         | 一般ごみ | 3号炉 | 3,093  |
|         |      | 4号炉 | 2,373  |

| 項目                       | データ          | 測定位置 |     | 結果報告日 | 測定値<br>(月平均値) | 維持管理基準値 |
|--------------------------|--------------|------|-----|-------|---------------|---------|
| 燃焼ガス温度（℃）                | 焼却炉          | 3号炉  | 4号炉 | 1月6日  | 952           | 800 以上  |
|                          |              |      |     | 1月6日  | 934           |         |
| バグフィルタに流入する<br>燃焼ガス温度（℃） | バグフィル<br>タ入口 | 3号炉  | 4号炉 | 1月6日  | 161           | 200 以下  |
|                          |              |      |     | 1月6日  | 177           |         |
| 排ガス中の一酸化炭素<br>濃度（ppm）    | 煙突           | 3号炉  | 4号炉 | 1月6日  | 4             | 100 以下  |
|                          |              |      |     | 1月6日  | 2             |         |

| 冷却設備、排ガス処理設<br>備に堆積したばいじんの<br>除去を行った年月日 | 実施箇所        |     | 除去を行った年月日 |  |
|-----------------------------------------|-------------|-----|-----------|--|
|                                         | 冷却設備        | 3号炉 | 常時機械除去    |  |
|                                         |             | 4号炉 | 常時機械除去    |  |
|                                         | 排ガス処理<br>設備 | 3号炉 | 常時機械除去    |  |
|                                         |             | 4号炉 | 常時機械除去    |  |

排ガス中のダイオキシン類濃度

| 項目                                   | データ | 測定位置 |     | 採取した<br>年月日 | 結果<br>報告日 | 測定結果   | 環境保全<br>管理値 |
|--------------------------------------|-----|------|-----|-------------|-----------|--------|-------------|
| ダイオキシン類<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> )※ | 煙突  | 3号炉  | 4号炉 | 12月3日       | 12月26日    | 0.0086 | 1 以下        |
|                                      |     |      |     | 12月3日       | 12月26日    | 0.017  |             |

※ TEQ：ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

| 項目                       | データ | 測定位置 |     | 採取した<br>年月日 | 結果<br>報告日 | 測定結果     | 環境保全<br>管理値 |
|--------------------------|-----|------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|
| ばいじん（g/m <sup>3</sup> N） | 煙突  | 3号炉  | 4号炉 | 12月26日      | 1月27日     | <0.00068 | 0.08 以下     |
| 塩化水素（ppm）                |     |      |     |             |           | 1.9      | 25 以下       |
| 窒素酸化物（ppm）               |     |      |     |             |           | 81       | 180 以下      |
| 硫黄酸化物（ppm）               |     |      |     |             |           | <0.40    | 30 以下       |
| ばいじん（g/m <sup>3</sup> N） | 煙突  | 4号炉  | 3号炉 | 12月26日      | 1月27日     |          | 0.08 以下     |
| 塩化水素（ppm）                |     |      |     |             |           |          | 25 以下       |
| 窒素酸化物（ppm）               |     |      |     |             |           |          | 180 以下      |
| 硫黄酸化物（ppm）               |     |      |     |             |           |          | 30 以下       |