

戸塚環境センター維持管理記録書（令和7年5月分）

処分した廃棄物	種類		処理量（t）
	一般ごみ	3号炉	1,971
		4号炉	2,404

データ 項目	測定位置		結果 報告日	測定値 (月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度 (°C)	焼却炉	3号炉	6月2日	925	800 以上
		4号炉	6月2日	935	
バグフィルタに流入する 燃焼ガス温度 (°C)	バグフィル タ入口	3号炉	6月2日	159	200 以下
		4号炉	6月2日	177	
排ガス中の一酸化炭素 濃度 (ppm)	煙突	3号炉	6月2日	2	100 以下
		4号炉	6月2日	2	

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	3号炉	常時機械除去
		4号炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	3号炉	常時機械除去
		4号炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項目	測定位置		採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)※	煙突	3号炉				1 以下
		4号炉	5月14日	6月26日	0.014	

※ TEQ：ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したものの

排ガス中のばい煙濃度

データ 項目	測定位置		採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ばいじん (g/m ³ N)	煙突	3号炉				0.08 以下
塩化水素 (ppm)						25 以下
窒素酸化物 (ppm)						180 以下
硫黄酸化物 (ppm)						30 以下
ばいじん (g/m ³ N)	煙突	4号炉	5月13日	6月6日	<0.00062	0.08 以下
塩化水素 (ppm)					1.7	25 以下
窒素酸化物 (ppm)					81	180 以下
硫黄酸化物 (ppm)					1.5	30 以下