

戸塚環境センター維持管理記録書（令和7年9月分）

処分した廃棄物	種類		処理量（t）
	一般ごみ	3号炉	3,753
		4号炉	

項目 \ データ	測定位置		結果 報告日	測定値 (月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度 (°C)	焼却炉	3号炉			800 以上
		4号炉	10月1日	937	
バグフィルタに流入する 燃焼ガス温度 (°C)	バグフィル タ入口	3号炉			200 以下
		4号炉	10月1日	177	
排ガス中の一酸化炭素 濃度 (ppm)	煙突	3号炉			100 以下
		4号炉	10月1日	3	

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	3号炉	常時機械除去
		4号炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	3号炉	常時機械除去
		4号炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ 項目	測定位置		採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m³)※	煙突	3号炉				1 以下
		4号炉				

※ TEQ：ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したものの

排ガス中のばい煙濃度

データ 項目	測定位置		採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ばいじん (g/m ³ N)	煙突	3号炉				0.08 以下
塩化水素 (ppm)						25 以下
窒素酸化物 (ppm)						180 以下
硫黄酸化物 (ppm)						30 以下
ばいじん (g/m ³ N)	煙突	4号炉	9月3日	9月29日	<0.00061	0.08 以下
塩化水素 (ppm)					4.2	25 以下
窒素酸化物 (ppm)					75	180 以下
硫黄酸化物 (ppm)					8.3	30 以下