戸塚環境センター維持管理記録書（令和8年10月分）

	種類		処理量（ｔ）
処分した廃棄物	一般ごみ	３号炉	
		４号炉	2,036

データ / 項目	測定位置		結果報告日	測定値（月平均値）	維持管理基準値
燃焼ガス温度（℃）	焼却炉	３号炉			800 以上
		４号炉	11月2日	904	
バグフィルタに流入する燃焼ガス温度（℃）	バグフィルタ入口	３号炉			200 以下
		４号炉	11月2日	175	
排ガス中の一酸化炭素濃度（ppm）	煙突	３号炉			100 以下
		４号炉	11月2日	3	

	実施箇所		除去を行った年月日
冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日	冷却設備	３号炉	
		４号炉	常時機械除去
	排ガス処理設備	３号炉	
		４号炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

データ / 項目	測定位置		採取した年月日	結果報告日	測定結果	環境保全管理値
ダイオキシン類（ng-TEQ/㎥）※	煙突	３号炉				1 以下
		４号炉				

※ TEQ：ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

データ / 項目	測定位置		採取した年月日	結果報告日	測定結果	環境保全管理値
ばいじん （g/㎥N）	煙突	３号炉				0.08 以下
塩化水素 （ppm）						25 以下
窒素酸化物 （ppm）						180 以下
硫黄酸化物 （ppm）						30 以下
ばいじん （g/㎥N）	煙突	４号炉				0.08 以下
塩化水素 （ppm）						25 以下
窒素酸化物 （ppm）						180 以下
硫黄酸化物 （ppm）						30 以下