

## 焼却灰等の放射能濃度測定結果について

- ・測定機関 株式会社 日本環境調査研究所
- ・測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成23年12月 環境省)
- ・測定機器名 ゲルマニウム半導体検出器

(単位: Bq/kg)

対象施設	検体	試料採取日	セシウム		
			134	137	計
戸塚環境センター	焼却主灰	4月25日	29	57	86
	飛灰		160	290	450
朝日環境センター	溶融スラグ		20	22	42
	溶融飛灰		280	500	780

### 検体について

焼却主灰 : 燃やしたごみの燃えがら

飛灰 : ろ過式集じん器などで捕集した排ガスに含まれるダスト(ばいじん)

溶融スラグ : ごみを高温で溶融してできるガラス状の物質

溶融飛灰 : ろ過式集じん器などで捕集した排ガスに含まれるダスト(ばいじん)を薬剤処理し、セメント固化したもの(固化灰)

## 空間放射性線量率測定結果

(単位:  $\mu\text{Sv/h}$ )

対象施設	測定日	敷地境界				
		東	西	南	北	*1
戸塚環境センター	4月25日	0.064	0.062	0.068	0.066	0.064
朝日環境センター		0.066	0.079	0.074	0.071	0.074

測定は市職員が行っております。

測定機器: (株)堀場製作所製 環境放射線モニタ PA-1000 ラディ

地表100cmの位置で測定実施

\*1 焼却設備から最も離れた敷地境界です。