

朝日環境センター維持管理記録(平成26年12月)

| 処分した廃棄物 | 種類 | | 処理量(t) |
|---------|------|---------|--------|
| | 一般ごみ | A号炉 | 690.53 |
| B号炉 | | 3934.22 | |
| C号炉 | | 4226.31 | |

| 項目 | データ | 測定位置 | 結果報告日 | 測定値(月平均値) | 維持管理基準値 |
|-----------------------|----------|------|-----------|-----------|---------|
| 燃焼ガス温度(°C) | 溶融炉 | A号炉 | H26.12.6 | ※1 | 1,200以下 |
| | | B号炉 | H26.12.31 | 1204 | |
| | | C号炉 | H26.12.31 | 1120 | |
| バグフィルタに流入する燃焼ガス温度(°C) | バグフィルタ入口 | A号炉 | H26.12.6 | 172 | 200以下 |
| | | B号炉 | H26.12.31 | 168 | |
| | | C号炉 | H26.12.31 | 171 | |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) | 煙突 | A号炉 | H26.12.6 | 1.1 | 10以下 |
| | | B号炉 | H26.12.31 | 1.5 | |
| | | C号炉 | H26.12.31 | 1.7 | |

※1 溶融炉内、熱電対故障のため測定不能

| 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日 | 実施箇所 | | 除去を行った年月日 | |
|---------------------------------|---------|--------|--------------------|--|
| | 冷却設備 | A号炉 | 常時機械除去及び12/7~12/31 | |
| | | B号炉 | 常時機械除去及び12/1~12/2 | |
| | | C号炉 | 常時機械除去 | |
| | 排ガス処理設備 | A号炉 | 常時機械除去及び12/7~12/31 | |
| | | B号炉 | 常時機械除去及び12/1~12/2 | |
| C号炉 | | 常時機械除去 | | |

排ガス中のダイオキシン類濃度

| 項目 | データ | 測定位置 | 採取した年月日 | 結果報告日 | 測定結果 | 環境保全管理値 |
|-----------------------------------|-----|------|-----------|----------|---------|---------|
| ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)※ | 煙突 | A号炉 | H26.12.3 | H27.1.16 | 0.0012 | 0.05以下 |
| | | B号炉 | H26.12.16 | H27.1.27 | 0.00083 | |
| | | C号炉 | | | | |

※ TEQ:ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

| 項目 | データ | 測定位置 | 採取した年月日 | 結果報告日 | 測定結果 | 環境保全管理値 |
|--------------------------|-----|------|-----------|----------|----------|---------|
| ばいじん(g/m ³ N) | 煙突 | A号炉 | H26.12.2 | H27.1.16 | <0.00077 | 0.01以下 |
| 塩化水素(ppm) | | | | | 0.33 | 10以下 |
| 窒素酸化物(ppm) | | | | | <3.3 | 50以下 |
| 硫黄酸化物(ppm) | | | | | <0.40 | 10以下 |
| ばいじん(g/m ³ N) | 煙突 | B号炉 | H26.12.15 | H27.1.16 | <0.00076 | 0.01以下 |
| 塩化水素(ppm) | | | | | 0.52 | 10以下 |
| 窒素酸化物(ppm) | | | | | 3.1 | 50以下 |
| 硫黄酸化物(ppm) | | | | | <0.39 | 10以下 |
| ばいじん(g/m ³ N) | 煙突 | C号炉 | H26.12.22 | H27.1.21 | <0.00069 | 0.01以下 |
| 塩化水素(ppm) | | | | | 0.45 | 10以下 |
| 窒素酸化物(ppm) | | | | | <2.7 | 50以下 |
| 硫黄酸化物(ppm) | | | | | 0.40 | 10以下 |