

朝日環境センター維持管理記録(平成29年11月)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	一般ごみ	A号炉	4036.62
B号炉		0.00	
C号炉		3226.97	

項目	データ	測定位置	結果報告日	測定値(月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度(°C)	溶融炉	A号炉	H29.11.30	1191	1,200以下
		B号炉			
		C号炉	H29.11.30	1179	
バグフィルタに流入する燃焼ガス温度(°C)	バグフィルタ入口	A号炉	H29.11.30	174	200以下
		B号炉			
		C号炉	H29.11.30	173	
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突	A号炉	H29.11.30	1.5	10以下
		B号炉			
		C号炉	H29.11.30	2.8	

※1 溶融炉内、熱電対故障のため測定不能

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所	除去を行った年月日
	冷却設備	A号炉
B号炉		11/1~11/30
C号炉		常時機械除去及び11/18~11/22
排ガス処理設備	A号炉	常時機械除去
	B号炉	11/1~11/30
	C号炉	常時機械除去及び11/18~11/22

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	データ	測定位置	採取した年月日	結果報告日	測定結果	環境保全管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N) [※]	煙突	A号炉				0.05以下
		B号炉				
		C号炉				

※ TEQ:ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目	データ	測定位置	採取した年月日	結果報告日	測定結果	環境保全管理値
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	A号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	B号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	C号炉	H29.11.2	H29.11.28	0.00066	0.01以下
塩化水素(ppm)					0.4	10以下
窒素酸化物(ppm)					<2.6	50以下
硫黄酸化物(ppm)					<0.41	10以下