

朝日環境センター維持管理記録(平成30年6月)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	一般ごみ	A号炉	0.00
B号炉		3029.11	
C号炉		2203.24	

項目	データ	測定位置	結果報告日	測定値(月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度(°C)	溶融炉	A号炉			1,200以下
		B号炉	H30.6.30	1089	
		C号炉	H30.6.17	1040	
バグフィルタに流入する燃焼ガス温度(°C)	バグフィルタ入口	A号炉			200以下
		B号炉	H30.6.30	181	
		C号炉	H30.6.17	175	
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突	A号炉			10以下
		B号炉	H30.6.30	0.4	
		C号炉	H30.6.17	1.6	

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日	
	冷却設備	A号炉	6/1~6/30	
		B号炉	常時機械除去及び6/1~6/8	
		C号炉	常時機械除去及び6/18~6/30	
	排ガス処理設備	A号炉	6/1~6/30	
		B号炉	常時機械除去及び6/1~6/8	
C号炉		常時機械除去及び6/18~6/30		

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	データ	測定位置	採取した年月日	結果報告日	測定結果	環境保全管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N) [*]	煙突	A号炉				0.05以下
		B号炉				
		C号炉				

^{*} TEQ:ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目	データ	測定位置	採取した年月日	結果報告日	測定結果	環境保全管理値
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	A号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	B号炉	H30.6.15	H30.6.29	<0.00072	0.01以下
塩化水素(ppm)					0.36	10以下
窒素酸化物(ppm)					4.7	50以下
硫黄酸化物(ppm)					<0.42	10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	C号炉	H30.6.14	H30.6.29	<0.00061	0.01以下
塩化水素(ppm)					<0.35	10以下
窒素酸化物(ppm)					<3.2	50以下
硫黄酸化物(ppm)					<0.43	10以下