

朝日環境センター維持管理記録(令和元年10月)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	一般ごみ	A号炉	4,136.33
B号炉		0.00	
C号炉		3,501.01	

項目	データ	測定位置	結果報告日	測定値(月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度(°C)	溶融炉	A号炉	R1.10.31	1,119	1,200以下
		B号炉			
		C号炉	R1.10.31	1,098	
バグフィルタに流入する燃焼ガス温度(°C)	バグフィルタ入口	A号炉	R1.10.31	174	200以下
		B号炉			
		C号炉	R1.10.31	172	
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突	A号炉	R1.10.31	3.8	10以下
		B号炉			
		C号炉	R1.10.31	2.8	

※1 溶融炉内、熱電対故障のため測定不能

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所	除去を行った年月日
	冷却設備	A号炉
B号炉		常時機械除去及び10/1~10/31
C号炉		常時機械除去及び10/1・10/28~10/31
排ガス処理設備	A号炉	常時機械除去
	B号炉	常時機械除去及び10/1~10/31
	C号炉	常時機械除去及び10/1・10/28~10/31

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	データ	測定位置	採取した年月日	結果報告日	測定結果	環境保全管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N) [※]	煙突	A号炉				0.05以下
		B号炉				
		C号炉	R1.10.23	R1.12.5	0	

※ TEQ:ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目	データ	測定位置	採取した年月日	結果報告日	測定結果	環境保全管理値
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	A号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	B号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	C号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下