

朝日環境センター維持管理記録(令和4年7月)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	一般ごみ	A号炉	2,155.99
B号炉		2,268.00	
C号炉		3,445.83	

項目	データ	測定位置	結果報告日	測定値(月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度(°C)	溶融炉	A号炉	R4.7.31	1144	1,200以下
		B号炉	R4.7.17	1085	
		C号炉	R4.7.29	1137	
バグフィルタに流入する燃焼ガス温度(°C)	バグフィルタ入口	A号炉	R4.7.31	172	200以下
		B号炉	R4.7.17	189	
		C号炉	R4.7.29	177	
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	煙突	A号炉	R4.7.31	1.1	10以下
		B号炉	R4.7.17	1.3	
		C号炉	R4.7.29	1.0	

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日	実施箇所	除去を行った年月日
	冷却設備	A号炉
B号炉		常時機械除去及び7/18~31
C号炉		常時機械除去及び7/1~3・30~31
排ガス処理設備	A号炉	常時機械除去及び7/1~15
	B号炉	常時機械除去及び7/18~31
	C号炉	常時機械除去及び7/1~3・30~31

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	データ	測定位置	採取した年月日	結果報告日	測定結果	環境保全管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N) [*]	煙突	A号炉	R4.7.4	R4.8.19	0.00002	0.05以下
		B号炉				
		C号炉				

^{*} TEQ:ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目	データ	測定位置	採取した年月日	結果報告日	測定結果	環境保全管理値
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	A号炉	R4.7.4	R4.8.19	0.00002	0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	B号炉	R4.7.4	R4.8.19	0.00002	0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	C号炉	R4.7.4	R4.8.19	0.00002	0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下