

朝日環境センター維持管理記録(令和6年6月)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	一般ごみ	A号炉	0.00
		B号炉	2,588.47
		C号炉	1,124.73

項目	データ	測定位置	結果 報告日	測定値 (月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度(℃)		A号炉	R6.6.18	1,110	1,200以下
		B号炉			
		C号炉			
バグフィルタに流入する 燃焼ガス温度(℃)	バグフィルタ 入口	A号炉	R6.6.30	178	200以下
		B号炉			
		C号炉			
排ガス中の一酸化炭素 濃度(ppm)	煙突	A号炉	R6.6.18	1.3	10以下
		B号炉			
		C号炉			

冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去 を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	A号炉	6/1～30
		B号炉	常時機械除去及び6/19～30
		C号炉	常時機械除去及び6/1～22
	排ガス処理 設備	A号炉	6/1～30
		B号炉	常時機械除去及び6/19～30
		C号炉	常時機械除去及び6/1～22

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)※		A号炉				0.05以下
		B号炉				
		C号炉				

※ TEQ:ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ばいじん(g/m ³ N)		煙突 A号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)		煙突 B号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)		煙突 C号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下