

朝日環境センター維持管理記録(令和6年7月)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	一般ごみ	A号炉	2,638.54
		B号炉	0.00
		C号炉	4,310.67

項目	データ	測定位置	結果 報告日	測定値 (月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度(℃)		A号炉	R6.7.31	1,081	1,200以下
		B号炉			
		C号炉	R6.7.31	1,184	
バグフィルタに流入する 燃焼ガス温度(℃)	バグフィルタ 入口	A号炉	R6.7.31	170	200以下
		B号炉			
		C号炉	R6.7.31	177	
排ガス中の一酸化炭素 濃度(ppm)	煙突	A号炉	R6.7.31	1.1	10以下
		B号炉			
		C号炉	R6.7.31	0.5	

冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去 を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	A号炉	常時機械除去及び7/1～11
		B号炉	7/1～31
		C号炉	常時機械除去
	排ガス処理 設備	A号炉	常時機械除去及び7/1～11
		B号炉	7/1～31
		C号炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N) [※]		A号炉	R6.7.30	R6.9.18	0.00028	0.05以下
		B号炉				
		C号炉				

※ TEQ:ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	A号炉	R6.7.29	R6.8.28	<0.00077	0.01以下
塩化水素(ppm)					1.1	10以下
窒素酸化物(ppm)					<3.3	50以下
硫黄酸化物(ppm)					<0.46	10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	B号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	C号炉	R6.7.1	R6.7.30	<0.00077	0.01以下
塩化水素(ppm)					0.33	10以下
窒素酸化物(ppm)					<3.0	50以下
硫黄酸化物(ppm)					0.58	10以下