

朝日環境センター維持管理記録(令和7年9月)

処分した廃棄物	種類		処理量(t)
	一般ごみ	A号炉	2,009.22
		B号炉	0.00
		C号炉	3,981.26

項目	データ	測定位置	結果 報告日	測定値 (月平均値)	維持管理基準値
燃焼ガス温度(℃)		A号炉	R7.9.30	1,158	1,200以下
		B号炉			
		C号炉	R7.9.30	1,090	
バグフィルタに流入する 燃焼ガス温度(℃)	バグフィルタ 入口	A号炉	R7.9.30	166	200以下
		B号炉			
		C号炉	R7.9.30	171	
排ガス中の一酸化炭素 濃度(ppm)	煙突	A号炉	R7.9.30	0.1	10以下
		B号炉			
		C号炉	R7.9.30	2.4	

冷却設備、排ガス処理設備 に堆積したばいじんの除去 を行った年月日	実施箇所		除去を行った年月日
	冷却設備	A号炉	常時機械除去及び9/1～15
		B号炉	9/1～30
		C号炉	常時機械除去
	排ガス処理 設備	A号炉	常時機械除去及び9/1～15
		B号炉	9/1～30
		C号炉	常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)※		A号炉	R7.9.25	R7.11.11	0.0017	0.05以下
		B号炉				
		C号炉	R7.9.26	R7.11.11	0.000470	

※ TEQ:ダイオキシン類には色々な種類があるため、最も毒性の強いダイオキシンに換算したもの

排ガス中のばい煙濃度

項目	データ	測定位置	採取した 年月日	結果 報告日	測定結果	環境保全 管理値
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	A号炉	R7.9.24	R7.10.21	<0.00075	0.01以下
塩化水素(ppm)					0.31	10以下
窒素酸化物(ppm)					5.5	50以下
硫黄酸化物(ppm)					<0.42	10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	B号炉				0.01以下
塩化水素(ppm)						10以下
窒素酸化物(ppm)						50以下
硫黄酸化物(ppm)						10以下
ばいじん(g/m ³ N)	煙突	C号炉	R7.9.22	R7.10.21	<0.00076	0.01以下
塩化水素(ppm)					0.27	10以下
窒素酸化物(ppm)					<3.2	50以下
硫黄酸化物(ppm)					<0.43	10以下